

Leistungserklärung

Nr.: DoP - 0043/19

- | | |
|---|---|
| 1. Kenncode des Produkttyps | Energieversorgungseinrichtung nach EN 54-4 |
| 2. Typennummer zur Identifikation: | DCU 2401 |
| 3. vorgesehener Verwendungszweck: | Energieversorgung in automatischen Brandmeldeanlagen |
| 4. Name des Herstellers:
Kontaktanschrift: | Konzept Energietechnik GmbH
Röntgenstraße 1
D-23701 Eutin |
| 5. Bevollmächtigter: | nicht bestellt |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 1 |
| 7. Die notifizierte Stelle:
mit der Kennnummer: | KRIWAN Testzentrum GmbH
1772 |
| hat eine: | a) Typprüfung,
b) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie
c) deren laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung |
| nach dem System: | 1 |
| vorgenommen und ein
ausgestellt. | EG Konformitätszertifikat
1772-CPR-180662 |
| 8. Europäische Technische Bewertung | nicht ausgestellt |

9. Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation:
EN 54-4: 1997 + A2: 2006;;

Wesentliche Merkmale	Abschnitt		
Leistungsfähigkeit im Brandfall	4	Allgemeine Anforderungen	Bestanden
	5	Funktionen	Bestanden
	6	Werkstoffe, Ausführung und Herstellung	Bestanden
Betriebszuverlässigkeit	4	Allgemeine Anforderungen	Bestanden
	5	Funktionen	Bestanden
	6	Werkstoffe, Ausführung und Herstellung	Bestanden
	7	Dokumentation	Bestanden
	8	Kennzeichnung	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	9.5	Kälte (in Betrieb)	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	9.7	Schlag (in Betrieb)	Bestanden
	9.8	Schwingen, sinusförmig (in Betrieb)	Bestanden
	9.15	Schwingen, sinusförmig (Dauerprüfung)	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	9.9	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeitsprüfungen (in Betrieb)	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	9.6	Feuchte Wärme, konstant (in Betrieb)	Bestanden
	9.14	Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Eutin, 14.11.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

Dr. Horst Steppat, Geschäftsführer
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Anschrift
Konzept Energietechnik GmbH
Röntgenstraße 1
D-23701 Eutin
Telefon (0 45 21) 80 07-0
Telefax (0 45 21) 80 07-11

Amtsgericht Eutin HRB 551
Geschäftsführer:
Dr. Horst Steppat

Bankverbindungen:
HypoVereinsbank
BIC (SWIFT-Code)
HYVEDEMM300
IBAN DE30 2003 0000 0015
2138 38

Volksbank Eutin
BIC (SWIFT-Code)
GENO DE F1 EUT
IBAN DE23 2139 2218 0000
7318 89

