



Saint Quentin Fallavier, Le 24 Avril 2014

Objet : Note informative sur le Système de Mise en Sécurité Incendie de votre établissement

Madame, Monsieur,

La société NOVAR France SAS, entreprise du groupe industriel HONEYWELL, est spécialisée dans le domaine des systèmes de sécurité incendie et est, à ce titre, revendeur/fabricant des systèmes ESSER by Honeywell en France.

Votre établissement est, ou a été, équipé d'un Système de Sécurité Incendie ESSER by Honeywell, composé de 2 sous-ensembles :

- un système de détection incendie adressable EUROPA 3000/ ECS 8000 M /IQ8 Control
- un système de mise en sécurité adressable CMSI 2000.

Vous êtes en charge de la sécurité incendie dans votre établissement et à ce titre, nous vous informons de la note technique suivante :

Le CMSI 2000 est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie qui a été conçu en 1995 par la société Europe Sécurité et qui a été certifié selon les normes NF applicables à cette date.

Ce matériel, très innovant lors de sa conception, utilise une technologie de courants porteurs qui est, selon nous, désormais fragilisée par le développement important des sources électromagnétiques ambiantes de tous les établissements actuels : 3G , Wifi, ....

Nous pensons donc que ce produit, qui a cessé d'être fabriqué et commercialisé depuis plus de 7 ans, n'est plus conforme aux normes et aux exigences actuelles sur la protection électromagnétique, compte tenu de leur évolution et des bouleversements de l'environnement électromagnétique des sites comme le vôtre.

De fait, certains éléments essentiels de la chaîne de sécurité peuvent donc être impactés par ces phénomènes et entraîner des risques sur la fiabilité des commandes du CMSI 2000.

Nous estimons de notre devoir de vous informer de cette situation nouvelle.

Toutes correspondances, règlements et factures doivent être adressés à notre centre administratif et logistique :  
**Novar France - Groupe Honeywell**  
Isle d'Abeau – Parc de Chesnes – 8, Place de l'Europe  
B.P. 7401 – F38074 Saint-Quentin Fallavier cedex  
Tél. : +33 (0)810 10 66 10

**Siège social** : NOVAR France SAS  
Isle d'Abeau – Parc de Chesnes  
8 place de l'Europe – BP 7401  
38074 St Quentin-Fallavier Cedex  
S.A.S. au capital de 16 715 130 €  
RCS Vienne : 428 737 605  
N° TVA Intracommunautaire : FR 05 428 737 605

**Site Internet** :  
Téléchargez nos documentations techniques et commerciales sur :  
**[www.esser-ackermannclino.fr](http://www.esser-ackermannclino.fr)**



APSAD – Service d'installation de SDI et CMSI (règlement I7) – Certificat n°006/88/17 couvrant les établissements ESSER NOVAR France répertoriés sur la liste des établissements certifiés sur le site du CNPP. Cette certification atteste que l'organisation de l'activité, l'accueil, les compétences du personnel, les moyens matériels, l'identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de réalisation et de vérification, la mise en service et la formation du client sont contrôlés régulièrement par CNPP Cert. (BP 2265 – F 27950 SAINT-MARCEL – [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com))

ISO 9001 – Membre FFMI – AFAQ –  N° agrément formation : 41 88 00914 88



A titre d'information, nous vous indiquons que ce CMSI peut être remplacé par notre solution ESSER by Honeywell actuelle : le CMSI 8000, et ce tout en conservant votre système de détection incendie déjà en place.

NOVAR France SAS a développé des solutions de rétrocompatibilité technique autorisant la reprise de la plus grande partie du câblage existant sur site, pour vous permettre de remplacer votre système de mise en sécurité incendie à moindre frais.

Le CMSI 8000 est naturellement conforme aux normes en vigueur et répond à toutes les exigences de protection contre les émissions électromagnétiques.

Nous vous invitons à prendre contact avec la direction des Opérations de NOVAR France, Monsieur Philippe MICHEL, à l'adresse suivante : [philippe.michel@honeywell.com](mailto:philippe.michel@honeywell.com), qui saura étudier avec vous une solution de migration de votre système de mise en sécurité.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Stephane BAUDENA  
Directeur Général  
NOVAR France SAS

Toutes correspondances, règlements et factures doivent être adressés à notre centre administratif et logistique :  
**Novar France - Groupe Honeywell**  
Isle d'Abeau – Parc de Chesnes – 8, Place de l'Europe  
B.P. 7401 – F38074 Saint-Quentin Fallavier cedex  
Tél. : +33 (0)810 10 66 10

**Siège social :** NOVAR France SAS  
Isle d'Abeau – Parc de Chesnes  
8 place de l'Europe – BP 7401  
38074 St Quentin-Fallavier Cedex  
S.A.S. au capital de 16 715 130 €  
RCS Vienne : 428 737 605  
N° TVA Intracommunautaire : FR 05 428 737 605

**Site Internet :**  
Téléchargez nos documentations techniques et commerciales sur :  
**[www.esser-ackermannclino.fr](http://www.esser-ackermannclino.fr)**



APSAD – Service d'installation de SDI et CMSI (règlement I7) – Certificat n°006/88/17 couvrant les établissements ESSER NOVAR France répertoriés sur la liste des établissements certifiés sur le site du CNPP. Cette certification atteste que l'organisation de l'activité, l'accueil, les compétences du personnel, les moyens matériels, l'identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de réalisation et de vérification, la mise en service et la formation du client sont contrôlés régulièrement par CNPP Cert. (BP 2265 – F 27950 SAINT-MARCEL – [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com))

ISO 9001 – Membre FFMI – AFAQ –  N° agrément formation : 41 88 00914 88