

PRODUKTINFORMATIE

ESSER

by Honeywell

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus




BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Algemeen

- Geschikt voor esserbus-PLus techniek.
- Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+.
- Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze.
- Systeemspanning 12 VDC.
- Eenvoudige bediening door middel van een numeriek toetsenbord.
- LCD display met 8 x 40 karakters.
- Per groep, melder en sturing is een vrije tekst in te voeren van 25 karakters. (hoofdletters)
- Programmering met een speciale interface en het programma TOOLS8000.
- Goedkeuring EN54-2 en EN54-4 VdS G 299044.
- Alarmgeheugen voor 10.000 meldingen.
- Wordt inclusief twee accu's 12 Ah type 5726 geleverd.

De opbouw van de brandmeldcentrale



1 x Basiseenheid
1 x Periferiemoeduul

De basiseenheid is voorzien van:

- 1 plaats voor een micro-moduul. (analoog-ringlus moduul)
- 1 relais voor het doormelden van een storing.

De periferiemoeduul is voorzien van:

- 1 relais voor het doormelden van een brandalarm.
- 3 vrij programmeerbare relais, eventueel bewaakt.
- 1 plaats voor een micro-moduul.

De volgende micro-modulen zijn beschikbaar:

- Analoog-ringlus moduul type 4382+
- Groepen moduul type 4381
- Relais moduul type 7530
- Relais moduul type 7531
- Optocoupler moduul type 7680
- Essernet moduul type 4840 of 4841
- Interface moduul type 4842
- Doormeld moduul type 1670

De bovengenoemde modulen worden nader omschreven in de produktinformatie "micro-modulen".

In de brandmeldcentrale type 8000C is geen ruimte beschikbaar voor het inbouwen van esserbus-eenheden. Indien gewenst kunnen deze geplaatst worden in een behuizing type 9303

De uitvoeringsvormen

De brandmeldcentrale wordt in 2 uitvoeringsvormen geleverd:

- De standaard uitvoering. (art. nummer 8003.0X+)
- De 19" uitvoering inclusief behuizing. (art. nummer 8394/IP+)

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Esserbus-PLus

Brandmeldinstallaties met de esserbus-PLus techniek hebben de mogelijkheid om optische en akoestische signaalgevers samen met brandmelders en andere elementen op te nemen in een ringlus.

De apparatuur is bedoeld voor toepassing in ontruimingsalarminstallaties typen B.

Het toepassen van esserbus-PLus heeft een voordeel m.b.t. de bekabeling.

Indien de heen- en teruggaande kabel van de ringlus gescheiden worden aangelegd, is de eis om de bekabeling uit te voeren met functiebehoud niet meer van toepassing. Tevens zal de totale kabellengte sterk afnemen.

Ingebouwde panelen

De brandmeldcentrale type 8003/03+ is voorzien van een ingebouwd paneel.

Het paneel is geplaatst aan de linkerzijde van de bediening en is geschikt voor 64 groepen.

Voor elke groep zijn twee optische indicatoren aanwezig:

- Rood voor het signaleren van een brandalarm.
- Geel voor het signaleren van storing (knipperend) en uitgeschakeld (continu)

Een technisch alarm zal de rode indicator activeren. Het toepassen van deze combinatie is derhalve niet mogelijk.

De meldergruppen

Per brandmeldcentrale kunnen maximaal 64 groepen worden toegepast (2 ringlussen van 32 groepen)

De groepnummers 1 t/m 9999 kunnen worden gebruikt.

De groepen komen tot stand door het toepassen van:

- Analooq-ringlus moduul type 4382+. (brandmelders, adreseenheden)
- Esserbus groepen-eenheid type 8613.10, aangesloten op de ringlus.
- Groepen moduul type 4381.

Een groep kent de volgende instellingen welke in de software worden vastgelegd:

- Brandalarm. Deze wordt gebruikt voor het aansluiten van automatische brandmelders, handbrandmelders, brandmeldingen van een sprinklerinstallatie etc.
- Technisch alarm. Deze melding wordt gebruikt voor b.v. het inlezen van een storing van een sprinklerinstallatie.
- Stuuringang. Door het in alarm brengen van een stuuringang vindt er een actie op de brandmeldcentrale plaats.
Een stuuringang is alleen mogelijk voor de standaard groepen van de esserbus groepen-eenheid type 8613.10 en de standaard groepen van de groepen moduul type 4381.

Verificatie van meldingen:

- Het tussengeheugen (ook wel dubbel-toets genoemd) betekent dat een brandalarm van een automatische brandmelder in 1^e instantie als vooralarm zichtbaar is op de brandmeldcentrale. (geen doormelding – sturingen)
Na een periode van b.v. 30 seconden wordt dit alarm hersteld. Indien het brandverschijnsel nog aanwezig is volgt er een brandalarm. Is het brandverschijnsel niet meer aanwezig, dan wordt de rustsituatie hersteld.
- Twee-groeps afhankelijkheid. (softwarematig) Een brandalarm volgt pas bij een brandalarm in beide groepen.
Een brandalarm van één groep resulteert in een vooralarm. (geen doormelding – sturingen)
Deze toepassing is alleen op aanvraag mogelijk.
- Twee-melder afhankelijkheid. (softwarematig) Een brandalarm volgt pas bij een brandalarm van twee melders binnen één groep. Een brandalarm van één melder resulteert in een vooralarm. (geen doormelding – sturingen)
Deze toepassing is alleen op aanvraag mogelijk.
- Een twee-groeps afhankelijke sturing van b.v. een blusgasinstallatie is mogelijk door relais in serie te schakelen.

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandalarmen

Het doormelden van een brandalarm kan geschieden met:

- Één relais op de periferiemoduul.
- Een doormeld moduul type 1670.

Opmerkingen:

- Maximaal 10 doormeldingen toe te passen per brandmeldcentrale of per systeem (essernet)
- De relaisnummers 1 t/m 10 zijn gereserveerd voor de modulen.
- Per uitgang is een doormeldvertraging te programmeren voor de automatische melders.
- Een groep kan maximaal één doormelding aansturen.

Uitgang naar doormeldapparatuur voor storing

De brandmeldcentrale is standaard uitgevoerd met 1 relais voor het doormelden van een storing.
(op de basiseenheid)

Uitgangen voor signaalgevers.

Voor het bewaakt aansturen van signaalgevers kan worden toegepast:

- Drie relais op de periferiemoduul.
- De relais op het relais moduul type 7531.

Sturingen vanuit de ringlus zijn ook mogelijk. Zie produktinformatie "micro-modulen".

Indien de signaalgevers worden opgenomen in de ringlus (esserbus-Plus) zijn er geen relais nodig om de signaalgevers aan te sturen.

Uitgangen voor het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties.

Voor het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties kan het relais moduul type 7530 worden toegepast.

Sturingen vanuit de ringlus zijn ook mogelijk. Zie produktinformatie "micro-modulen".

Uitgangen voor een neven- of brandweerpaneel en bedieningspaneel ontruimingsalarm.

Deze worden vanuit de ringlus aangestuurd.

In de brandmeldcentrale zijn de volgende ingangen standaard aanwezig:

- Herstel zoemer.
- Doormeldvertraging in / uit.
- Terugstellen brandalarm.

Programmering van de sturingen.

Per brandmeldcentrale kunnen maximaal **600** sturingen worden verricht.

Dit is de som van het aantal geprogrammeerde relais en uitgangen van:

- De brandmeldcentrale.
- De esserbus-eenheden in de ringlus.
- De automatische melders, adreseenheden en signaalgevers.

De relaisnummers 1 t/m 9999 kunnen vrij worden toegepast.

Toepassing van de relaisnummers:

- 1 – 10 De doormeldingen van brandalarmen.
 - 11 Doormelding van een storing.
 - 12 – 100 De sturingen zowel vanuit de brandmeldcentrale als vanuit de ringlus.
 - 101 – 200 Brandweerpaneel 1, bij een sprinklermeldcentrale het geïntegreerd paneel type N32.
 - 201 – 300 Brandweerpaneel 2 etc.
 - 501 – 600 De geprogrammeerde uitgangen van de automatische melders t.b.v. de nevenindicatoren.
- Bij brandmeldsystemen in een Essernet of bij zeer grote brandmeldinstallaties kan van het bovengenoemde worden afgeweken.

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

De volgende mogelijkheden zijn er per brandmeldcentrale voor het programmeren van een sturing:

- 10 x Algemeen brandalarm.
- 10 x Algemeen technisch alarm. (tal)
- 10 x Algemeen vooralarm
- 10 x Algemeen storing.
- 10 x Algemeen uitschakelen.
- 10 x Algemeen FSA (brand + storing + uitschakelen)
- 10 x Algemeen storing energievoorziening.
- 10 x Zoemer actief.
- 10 x Brandweer gemeld. (totale melding, niet per doormelding)
- 10 x Vertraging actief. (totale melding, niet per doormelding)
- 380 regels van elk 15 relais "Alarm (brand + tal) van groep X melder Y tot groep V melder W".
- 380 regels van elk 15 relais "storing van groep X melder Y tot groep V melder W".
- 380 regels van elk 15 relais "Uitschakelen van groep X melder Y tot groep V melder W".
- 380 regels van elk 15 relais "Vooralarm van groep X melder Y tot groep V melder W".
- 380 regels van elk 15 relais "FSA van groep X melder Y tot groep V melder W".
- 1450 regels van elk 3 relais "Brandalarm groep X melder Y".
- 1450 regels van elk 3 relais "technisch alarm groep X melder Y".
- 32 melder- en stuursectoren. Zie verder in dit verhaal.

Het aantal verknopingen is begrensd tot **5000** stuks. Onder een verknoping wordt verstaan:

- | | |
|---|------------------|
| • Groep 1 stuurt relais 12, 13 en 14 | 3 verknopingen |
| • Groep 1 melder 1 t/m groep 1 melder 20 stuurt relais 12 | 20 verknopingen |
| • Groep 1 t/m groep 50 stuurt relais 13, 14, 15 en 16 | 200 verknopingen |

Om het aantal verknopingen te beperken en om een brandmeldinstallatie overzichtelijk en beheersbaar te houden is het aansturen op melderniveau **niet** toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn:

- Het programmeren van een uitgang van de automatische melder voor het aansturen van een nevenindicator.
- Een nevenpaneel waarop alle brandmelders separaat zijn vermeld. (melderlocatiepaneel)
- Een sturing die plaats vindt vanuit één enkele melder.

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Groep- en stuursectoren

In de programmering van de brandmeldcentrale kunnen 32 groepsectoren en 32 stuursectoren worden aangemaakt.

Een groepsector bevat maximaal 15 groepnummers. (geen invoer op melderniveau mogelijk)

Een groep kan maar éénmaal worden toegepast binnen de 32 groepsectoren.


Een stuursector bevat maximaal 15 relaisnummers. Een relais kan maar éénmaal worden toegepast binnen de relaissectoren.

In een matrix worden het verband tussen de groep- en stuursectoren gelegd.

De aansturing van de stuursectoren door de groepsectoren kan:

- Direct
- Via 32 timers T1 t/m T32, vertraagd opkomend, 0 – 300 seconden programmeerbaar.

Voorbeeld:



	St.sector 1	St.sector 2	St.sector 3	St.sector 4
Groepsector 1	X			
Groepsector 2		X		
Groepsector 3	X	X	X	
Groepsector 4				T1

X = directe aansturing T1 = timer 30 seconden

Groep 1,2,3 en 5 stuurt relais 12 en 13.

Groep 6 en 7 stuurt relais 14

Groep 8 en 9 stuurt relais 12, 13, 14, en 15

Groep 4 stuurt relais 16 na 30 seconden

De groep- en stuursectoren worden toegepast voor het aansturen van:

- De signaalgevers voor een ontruimingsalarmsysteem.
- Een vertraagde sturing.

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Stuuringangen

De groepen van een groepen moduul type 4381 en van een 4 groepen-eenheid type 8613.10 kunnen als een sturingang worden geprogrammeerd. Door het in alarm brengen van een sturingang vindt een actie op de brandmeldcentrale plaats.

De volgende stuuringangen kunnen worden geprogrammeerd met de volgende functies:

- Zoemer uit.
- Vertraging in.
- Vertraging uit.
- Relais X uit.
- Relais X in.
- Groep X / melder Y uit.
- Groep X / melder Y in.
- O sensor groep X / melder Y uit.
- O sensor groep X / melder Y in.
- T sensor groep X / melder Y uit.
- T sensor groep X / melder Y in.
- Terugstellen brandalarm.
- Herstel alarm (sirenes uit) tot een nieuw alarm.

De toepassingen van deze functies zijn zoal:

- Het uitschakelen van relais d.m.v. een overbruggingsschakelaar bij sprinklerinstallaties.
- Het programmeren van een ontruimingsschakeling.
- Het uitschakelen van melders of sensoren in theater. (let op de systeembeschikbaarheid)

Voor het programmeren van deze functies zijn 83 regels beschikbaar.

Let op! Voor het in- en uitschakelen van één relais zijn 2 regels noodzakelijk.

De stuurgroepen worden niet door het essernet ondersteund. D.w.z. een stuurgroep, aangesloten op brandmeldcentrale 1, kan nooit een actie op brandmeldcentrale 2 tot gevolg hebben.

Het uitschakelen van sensoren is alleen mogelijk bij een multi-sensormelder.

Voorbeeld: In een groep bevinden zich 20 x OT en 1 x O melder.

Het commando om van deze groep de O-sensoren uit te schakelen wordt niet uitgevoerd omdat zich in deze groep één O-melder bevindt.

Tijdfuncties

De bovengenoemde functies kunnen door middel van een weekklok op tijd gestuurd worden.

De enige functie waarbij dit is toegestaan is het inschakelen van melders of sensoren in b.v. een theater.

Het toepassen van de overige functies kan alleen op aanvraag.

BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-PLus

Technische gegevens

LCD display	: 8 x 40 karakters, per groep, melder of sturing een tekst van 25 karakters vrij te programmeren
Netspanning	: 230 VAC / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 100 VA maximaal.
Systeemspanning	: 12 VDC
Accu-capaciteit	: 24 Ah (2 accu's van 12 Ah)
Stroom ext. aansturing	: maximaal 2 A
Ruststroom en alarmstroom	: zie tabel

Omschrijving (* = per stuk)	Ruststroom	Alarmstroom
Basis 8000C (inclusief 1x 4382+)	325mA.	525mA
Analoog-ringlus moduul type 4382+*	25 mA.	45 mA.
Groepen moduul type 4381 *	25 mA.	35 mA.
Relais moduul type 7530 *	10 mA.	10 mA.
Relais moduul type 7531 *	10 mA.	10 mA.
Optocoupler moduul type 7680 *	10 mA.	10 mA.
Essernet moduul type 4840 / 4841	150 mA.	150 mA.
Glasvezel interface	200 mA	200mA
Interface moduul type 4842 *	55 mA.	55 mA.
Doormeld moduul type 1670 *	10 mA.	10 mA.

Omgevingstemperatuur	: 0°C. / + 50°C.
Relatieve vochtigheid	: maximaal 95 % bij 25°C.
Beschermingsgraad	: IP 30
Materiaal	: kunststof
Kleur	: Grijs met blauw front
Afmetingen H x B x D	: 320 x 450 x 185 mm. versie 8104+
Gewicht	: 6,5 kg exclusief accu's
Kabelinvoer	: bovenzijde of onderzijde

Bijzonderheden

Het toepassen van een 2e microprocessor is niet mogelijk, derhalve mogen er nooit meer dan 512 brandmelders worden aangesloten op deze brandmeldcentrale.

Het toepassen van een printer is op aanvraag mogelijk.

Vanaf oktober 2005 worden alle brandmeldsystemen type 8000C geleverd met de bovengenoemde specificatie. Het ombouwen van oude systemen naar de huidige stand is niet mogelijk.

Dit document vervangt de produktinformatie van 31/08/2005